令和8年度　西濃環境保全センター　維持管理に関する情報

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度 合計
普通ごみ（t）	流動床炉	A系	1,461.23	0.00	1,486.71	2,511.41	0.00	1,990.47	2,267.39						9,717.21
		B系	1,078.71	2,180.03	665.00	1,485.21	2,155.66	732.68	1,603.48						9,900.77
	溶融炉	D系	2,031.47	2,378.85	2,154.82	0.00	2,270.41	1,868.74	0.00						10,704.29

2. 焼却ガス温度等の測定結果（月間平均値）

※一酸化炭素濃度については、炉の立上げ、立下げを除く月間平均値

項目	炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の焼却ガス温度（℃）	流動床炉	A系	860	－	871	872	－	860	848						800℃以上
		B系	844	841	845	865	854	848	856						
	溶融炉	D系	1,047	1,024	1,011	－	973	979	－						
集じん器に流入する焼却ガス温度（℃）	流動床炉	A系	197	－	195	196	－	196	196						概ね200℃以下
		B系	197	196	197	194	190	195	195						
	溶融炉	D系	166	172	171	－	171	171	－						
排ガス中の一酸化炭素（CO）濃度（ppm）	流動床炉	A系	31	－	29	27	－	33	38						100ppm以下
		B系	28	36	32	33	34	31	36						
	溶融炉	D系	4	2	2	－	2	2	－						

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去について

炉		期　間	内　容
流動床炉	A系	令和8年5月11日～令和8年6月11日	ガス冷却設備及び排ガスダクト清掃
	B系	令和8年6月15日～令和8年7月9日	ガス冷却設備及び排ガスダクト清掃
溶融炉	D系		

4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

【流動床炉　A系】（ 90t / 24h ）

採　取　日			令和8年4月7日	令和8年6月23日	令和8年9月29日				法規制値
検査結果取得日			令和8年4月16日	令和8年7月21日	令和8年10月19日				
測定結果	ばいじん（$O_2$12%換算値）	（g/m^3）	0.003 未満	0.002 未満	0.002 未満				0.15 以下
	硫黄酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	1.3 未満	2.1	1.2 未満				1,192 以下
	窒素酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	21 未満	22	20 未満				250 以下
	塩化水素（$O_2$12%換算値）	（mg/m^3）	19	2	3				700 以下
	全水銀（$O_2$12%換算値）	（$\mu g/m^3$）	2.4	1.0	1.2 未満				50 以下

【流動床炉　B系】（ 90t / 24h ）

採　取　日			令和8年4月28日	令和8年6月4日	令和8年8月21日				法規制値
検査結果取得日			令和8年5月18日	令和8年6月25日	令和8年9月9日				
測定結果	ばいじん（$O_2$12%換算値）	（g/m^3）	0.003 未満	0.003 未満	0.002 未満				0.15 以下
	硫黄酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	1.3 未満	14	12				1,192 以下
	窒素酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	21 未満	21 未満	18 未満				250 以下
	塩化水素（$O_2$12%換算値）	（mg/m^3）	4	7	27				700 以下
	全水銀（$O_2$12%換算値）	（$\mu g/m^3$）	2.1	1.2 未満	1.1				50 以下

【溶融炉　D系】（ 90t / 24h ）

採　取　日			令和8年4月21日	令和8年6月2日	令和8年8月28日				法規制値
検査結果取得日			令和8年5月18日	令和8年6月25日	令和8年9月17日				
測定結果	ばいじん（$O_2$12%換算値）	（g/m^3）	0.003 未満	0.002 未満	0.003 未満				0.08 以下
	硫黄酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	1.3 未満	1.2 未満	1.3 未満				700 以下
	窒素酸化物（$O_2$12%換算値）	（ppm）	21 未満	20 未満	22 未満				250 以下
	塩化水素（$O_2$12%換算値）	（mg/m^3）	11	5	3 未満				700 以下
	全水銀（$O_2$12%換算値）	（$\mu g/m^3$）	1.4	8.4	1.3 未満				50 以下

※　硫黄酸化物に係る排出基準は、大気汚染防止法施行規則でK値規制となっております。

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	炉		採取場所	採取日	検査結果取得日	測定結果	法規制値
ダイオキシン濃度（$ng\text{-}TEQ/m^3$）	流動床炉	A系	煙道	令和8年6月23日	令和8年7月7日	0.014	5 以下
		B系	煙道	令和8年7月29日	令和8年8月25日	0.031	
	溶融炉	D系	煙道	令和8年6月9日	令和8年7月7日	0.00083	1 以下