

## 令和8年度 西濃環境保全センター 維持管理に関する情報

### 1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度 合計
普通ごみ (t)	流動床炉	A系	1,461.23	0.00											1,461.23
		B系	1,078.71	2,180.03											3,258.74
	熔融炉	D系	2,031.47	2,378.85											4,410.32

### 2. 焼却ガス温度等の測定結果(月間平均値)

※一酸化炭素濃度については、炉の立上げ、立下げを除く月間平均値

項目	炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃烧室中の 焼却ガス温度 (°C)	流動床炉	A系	860	-											800°C 以上
		B系	844	841											
	熔融炉	D系	1,047	1,024											
集じん器に流入する 焼却ガス温度 (°C)	流動床炉	A系	197	-											概ね 200°C 以下
		B系	197	196											
	熔融炉	D系	166	172											
排ガス中の 一酸化炭素(CO)濃度 (ppm)	流動床炉	A系	31	-											100ppm 以下
		B系	28	36											
	熔融炉	D系	4	2											

### 3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去について

炉		期 間	内 容
流動床炉	A系		
	B系		
熔融炉	D系		

#### 4. 排ガス中のばい煙濃度等測定結果

【流動床炉 A系】（90t / 24h）

採取日		令和8年4月7日						法規制値
検査結果取得日		令和8年4月16日						
測定結果	ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(g/m <sup>3</sup> )	0.003 未満					0.15 以下
	硫黄酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	1.3 未満					1,192 以下
	窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	21 未満					250 以下
	塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(mg/m <sup>3</sup> )	19					700 以下
	全水銀(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(μg/m <sup>3</sup> )	2.4					50 以下

【流動床炉 B系】（90t / 24h）

採取日		令和8年4月28日						法規制値
検査結果取得日		令和8年5月18日						
測定結果	ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(g/m <sup>3</sup> )	0.003 未満					0.15 以下
	硫黄酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	1.3 未満					1,192 以下
	窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	21 未満					250 以下
	塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(mg/m <sup>3</sup> )	4					700 以下
	全水銀(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(μg/m <sup>3</sup> )	2.1					50 以下

【熔融炉 D系】（90t / 24h）

採取日		令和8年4月21日						法規制値
検査結果取得日		令和8年5月18日						
測定結果	ばいじん(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(g/m <sup>3</sup> )	0.003 未満					0.08 以下
	硫黄酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	1.3 未満					700 以下
	窒素酸化物(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(ppm)	21 未満					250 以下
	塩化水素(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(mg/m <sup>3</sup> )	11					700 以下
	全水銀(O <sub>2</sub> 12%換算値)	(μg/m <sup>3</sup> )	1.4					50 以下

※ 硫黄酸化物に係る排出基準は、大気汚染防止法施行規則でK値規制となっております。

#### 5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目	炉	採取場所	採取日	検査結果取得日	測定結果	法規制値
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	流動床炉	A系	煙道			5 以下
		B系	煙道			
	熔融炉	D系	煙道			1 以下